



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA w Kielcach

Kielce, dnia 02.10.2019 r.

Znak: WAD.272.19.2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym WIORiN w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21A**”

Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie :

Co oznacza zapis „w przypadkach koniecznych wykonanie listew dystansowych, pomiędzy glifem a oknem”?

Odpowiedź :

W budynku mogą wystąpić węgarki ściennie. Rozwiązanie z zastosowaniem listwy dystansowej między glifem a ramą okienną jest wtedy niezbędne w celu zniwelowania odległości pomiędzy. Stolarka okienna została zwymiarowana w świetle otworu od wewnątrz. Na etapie inwentaryzacji stanu istniejącego nie stwierdzono takich miejsc. Lecz w zależności od rozwiązań technologicznych, produkcyjnych danego producenta, wykonywania ram okiennych, może wynikać konieczność zastosowania takich dystansów to należy je ująć w ofercie. Wykonawca ma prawo dokonać wizji lokalnej na obiekcie przed złożeniem oferty.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Marek Chrapek
Marek Chrapek