



WAD.2600.18.2022

Lublin, dnia 25 marca 2022 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym, dotyczącym wykonania instalacji klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie nr WAD.2600.18.2022 z dnia 24 marca 2022 r., przedstawia treść zapytania oraz wyjaśnienia:

1. Gdzie mają być zainstalowane jednostki zewnętrzne (dach czy elewacja) - elewacja;
2. Instalację freonowe skroplin i tam gdzie nie można prowadzić nad stropem podwieszonym. (prowadzone w korytkach) - tak;
3. Gwarancja, aby utrzymać gwarancję na urządzenia należy wykonywać przeglądy serwisowe dwa razy w roku zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producentów lub importerów. Czy koszty tych przeglądów doliczyć do wartości oferty, czy też Inwestor zawrze stosowne umowy z autoryzowanymi serwisami producentów lub importerów i będą ponosić koszty tych serwisów. - zostanie zawarta odrębna umowa lub zlecenie w tym zakresie z serwisem posiadającym stosowne uprawnienia;
4. Czy można będzie prowadzić freonówkę na dach przez przewody kominowe instalacji grawitacyjnej. tam gdzie jest to możliwe. - nie przewidujemy montażu na dachu;
5. Proszę sprawdzić ewentualnie skorygować moce klimatyzatorów bo w dwóch pozycjach (2 i 3) opisu przedmiotu zamówienia są klimatyzatory o nominalnej mocy chłodniczej 2,5kW (czy przypadkiem nie przekopiowano ie poprawiając mocy urządzeń.) - moce klimatyzatorów są poprawnie wpisane, rozróżnienie polega na montażu klimatyzatora na innej ścianie niż zewnętrzna (odległość do 3 mb oraz powyżej 3 mb).

Lubelski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie


dr hab. Teresa Wyłupek