



tel. 81 744 03 26
fax 81 744 73 63



ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin



wi-lublin@piorin.gov.pl



piorin.gov.pl

WAD.2600.35.2022

Lublin, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie w odpowiedzi na zapytanie do postępowania pn. „Rozbudowa istniejącego parkingu o kolejne 10 miejsc parkingowych z wykorzystaniem istniejącej części manewrowej” przekazuje:

Pytanie	Odpowiedź
W opisie technicznym projektant pisze: „W zieleńcu zlokalizowane są przewody energetyczne, które należy zabezpieczyć” Na rysunku pokazane są trzy kable, a projektant wnosi o zabezpieczenie tylko dwóch kabli. Czy na pewno trzeci kabel oświetleniowy nie potrzebuje zabezpieczenia?	Zabezpieczeniu podlegają 3 kable, które znajdują się pod projektowanym parkingiem.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Z up. *Jacek Jankowski*
Główny Księgowy

